

Wodom Spółka Wodna

ul. Włodzimierza Tetmajera 92

31-352 Kraków

Pismo z dnia

Znak:

Nasz znak:

HK- PG-431- 41/ 199 /13

Data:

18.07.2013 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie działając na podstawie: art. 12 ust. 1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) i na podstawie § 14 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267) na podstawie sprawozdania z dnia 9 lipca 2013 r. o których mowa w § 7 ust. 2 w/w Rozporządzenia, z badania jakości próby wody pobranej w dniu 03.07.2013 r. z wodociągu publicznego Wodom:
znak: LFW/1597/NS/2013 – ujęcie Wodom ul. Tetmajera 92

stwierdza przydatność wody do spożycia

w związku ze spełnieniem wymagań określonych w załączniku nr 5 do w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 3.07.2013 r., z wodociągu publicznego Wodom została pobrana próba wody znak: LFW/1597/NS/2013 – ujęcie Wodom ul. Tetmajera 92

Analizy jakości wody, wykonane przez Oddział Laboratoryjny Fizykochemii Wody, Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii Wody, Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 76 akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 601 wykazały zgodnie ze sprawozdaniami z dnia 9.07.2013 r. spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym, zgodnie z § 2 ust. 1. w/w rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymogi określone w przepisach w/w Rozporządzenia w zakresie podstawowych wymagań mikrobiologicznych, chemicznych, dodatkowych wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz radiologicznych, jak również dodatkowych wymagań chemicznych.

Działając na podstawie powołanych we wstępie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 123, poz. 858 z późn. zm) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) stwierdza się jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, siedziba: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Kraków, ul. Prądnicka 76, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W korespondencji należy powoływać się na znak sprawy dot. niniejszej decyzji.

z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr inż. Iwona Seliga-Ptak

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

WYŚLANO DNIA

2013 -07- 2 6